

## **Merkblatt zum Betrieb Ihrer Ölheizung**

### **Ölheizungsanlage**

- ✚ Achten Sie darauf, dass sämtliche Anlagenteile Ihrer Ölheizungsanlage frei zugänglich sind, damit sie ungehindert betrieben und gewartet werden können.
- ✚ Feuerstätten und Verbindungsstücke müssen von brennbaren Bauteilen, Bekleidungen und festen Einbauten einen solchen Abstand aufweisen oder so abgeschirmt sein, dass diese unter allen beim Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden können.
- ✚ In den Heiz-/und Öllagerräumen ist das Rauchen und Hantieren mit Feuer und offenem Licht verboten.
- ✚ Ein Handfeuerlöscher für Heiz- und Lagerraum ist zu Ihrer eigenen Sicherheit zu empfehlen.
- ✚ In ausgewiesenen Hochwassergebieten sind brennbare Flüssigkeiten nur in nachweislich geeigneten hochwassersicheren Lagersystemen zulässig.
- ✚ Allfällige NOT-AUS-Schalter sind frei zugänglich zu montieren.

### **Überprüfungen**

- ✚ Machen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung Ihrer Anlage.
- ✚ Achten Sie auf Einhaltung von regelmäßig vorgeschriebenen Überprüfungen Ihrer Ölheizungsanlage. Diese dürfen nur von befugten Fachleuten durchgeführt werden. Fragen Sie Ihren Rauchfangkehrer, Installateur oder Servicetechniker.
- ✚ Feuerpolizeiliche Überprüfungen (= Feuerbeschau) werden in regelmäßigen Intervallen von Ihrem zuständigen Rauchfangkehrer durchgeführt. Dabei werden auch Ihre Heizungsanlage sowie die dazugehörigen Räumlichkeiten auf Brandsicherheit kontrolliert.
- ✚ Prüfberichte und Unterlagen sind aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde vorzuweisen.
- ✚ Bei offensichtlichen Mängeln (Undichtheiten, Rauchentwicklung,..) nehmen Sie unverzüglich mit Ihrem Installateur, Servicetechniker oder Rauchfangkehrer Kontakt auf.

### **Tankreinigung**

- ✚ Es gibt keine explizite gesetzliche Verpflichtung zur Tankreinigung!!

### **Behördenzuständigkeit**

- ✚ Jede wesentliche Änderung an Ihrer Anlage ist anzeige- oder bewilligungspflichtig. Nehmen Sie mit Ihrer Behörde Kontakt auf. Sie wird Ihnen nähere Informationen geben.